

Nr postępowania CSiR/19/DASiP/2017

Augustów, dnia 08.08.2017r.

info@basenaugustow.pl

<https://www.bip.csir.augustow.eu>

### Wszyscy oferenci

#### Nazwa postępowania: **Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2017r. Kierownik zamawiającego informuje:

#### **Pytanie:**

Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości nawierzchni sportowej już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację siwz w tym zakresie i potwierdzenie, że w **celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są dokumenty wymienione w opisie proj\_zał.30\_dren\_OPIS\_TOM2\_e, tj.:**

1. Aktualny certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat gumowy EPDM),
2. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium akredytowane przez FIFA (Labosport lub ISA-Sport lub SportsLabs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat gumowy EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA- The Handbook of Test Methods for Football Turf: edycja Październik 2015
3. Badanie akredytowanego przez FIFA instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy i podkładu elastycznego typu e-layer (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile badania nie są potwierdzone w załączonym dokumencie o których mowa w punkcie 2,
4. Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP).
5. Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : podkładu elastycznego typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy)

6. Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.:podkładu elastycznego typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy),
7. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
8. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
9. Oświadczenie producenta oferowanego granulatu gumowego EPDM potwierdzający gwarancję na oferowany granulat wraz z potwierdzeniem producenta trawy syntetycznej, że oferowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe,
10. Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :
  - podkład elastyczny (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
  - trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
  - granulat gumowy EPDM (próbka w ilości 100 gram).

**Odpowiedź na pytanie:**

Wskazane w pytaniu dokumenty, wymienione w opisie proj\_zał.30\_dren\_OPIS\_TOM2\_e powinny być przedstawione na etapie przetargowym, gdyż tylko wtedy Zamawiający może mieć pewność, że podpisze umowę z wykonawcą, który spełni wymagania Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie  
mgr Andrzej Zarzecki