

Wszyscy oferenci

Nazwa postępowania: Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2017r. Kierownik zamawiającego informuje:

Pytanie:

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w zakresie systemu sztucznej trawy posłużył się parametrami wskazującymi na tylko jeden produkt. W związku z powyższym proszę o dopuszczenie jako równoważnego systemu o poniższych parametrach

1. Wysokość włókna 42mm-44mm
2. Typ włókna: monofil
3. Rodzaj włókna: 100% polietylen
4. Dtex: min. 15.400 dtex
5. Grubość każdego włókna: min. 360 mikronów
6. Ilość pęczków min 9300/m²
7. Wytrzymałość łączenia klejonego między bryłami po starzeniu wodą min. 160N/100mm
8. Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min 45N
9. Przepuszczalność wodna dla trawy syntetycznej min 2000 mm/h
10. Przepuszczalność dla kompletnego systemu min 1000mm/h
11. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Podkład elastyczny In-situ grubości min. 25mm

Parametry maty:

1. Grubość maty min. 25mm
 2. Typ: mata e-layer (montowana in-situ)
 3. Absorbpcja energii min 59%
- Deformacja min 6,9mm

Dokumenty dotyczące systemy nawierzchni z trawy syntetycznej:

- a) **Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium** (np. LABosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz potwierdzający wszystkie minimalne parametry dla trawy syntetycznej i maty (dostępny na WWW.FIFA.com).

- b) **Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (stanowiącej odpowiednik dla normy PN-EN 15330-1:2014) dotyczące oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie), potwierdzające pozostałe wyspecyfikowane parametry**
- d) **Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.**
- e) **Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.**
- f) **Certyfikat FPP dla producenta nawierzchni**

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający podtrzymuje minimalne wymagane parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Opisane wymagania wskazują minimalny standard jaki ma spełniać oferowana nawierzchnia, wykonawca ma prawo zaoferować materiał równoważny na zasadach opisanych w specyfikacji (SIWZ, rozdział 2, pkt. 2.2). Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, zamawiający ma prawo tak opisać przedmiot Zamówienia, żeby spełnił najwyższe standardy, zapewniał komfort podczas korzystania z boiska i bezusterkowe użytkowanie obiektu.

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
mgr Andrzej Zarzecki