

Nr postępowania CSiR/25/DASiP/2017

Augustów, dnia 11.10.2017r.

info@basenaugustow.pl
<https://www.bip.csir.augustow.eu>

Wszyscy oferenci

Nazwa postępowania: **Przebudowa boiska treningowego trawiastego na pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią w Augustowie**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.10.2017r. Kierownik zamawiającego informuje:

Pytanie :

W opisie podbudowy pod boisko Zamawiający wskazał, że do warstwy kruszywa ma być wykorzystana frakcja 0-16 mm.

Prosimy o dopuszczenie kruszywa o frakcji 0 – 31,5mm ponieważ frakcja 0-16 mm:

- a) nie jest dostępna w standardowych ofertach,
- b) może być wykonana na specjalne zamówienie co niepotrzebnie podnosi koszt inwestycji,
- c) nie ma uzasadnienia praktycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kruszywo o frakcji 0-31,5 mm.

DYREKTOR
Centrum Sportu / Rekreacji w Augustowie
mgr Andrzej Zarzecki