



AB 530

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

Seksja Badań Żywności i Wody

16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A

tel.: 87 565 28 60 fax 87 565 28 61 e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE
Nr SWŻ.9051.596.2024 Z BADAŃ WODY

Suwałki, data 08.07.2024r.

strona/stron
1/1Nazwa i adres klienta: **CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE**

ul. mjr H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

| | |
|---|--|
| Nazwa i adres urządzenia wodociągowego / indywidualnego ujęcia wody z którego pobrano próbkę ^(K) : | Kąpielisko Plaża POSTiW nad jez. Necko, 16-300 Augustów |
| wg danych podanych przez klienta w zleceniu Nr: | RPW/3175/2024 z dnia 02.07.2024 r. |
| Plan pobierania próbki(ek): | próbka jednorazowa |
| Próbkę(i) pobrał ^(K) : | Joanna Sturgulewska – starszy asystent HK PSSE Augustów Protokół Nr 67/HK/2001P/2024 z dnia 02.07.2024 r. |
| Metoda pobierania próbki(ek) ^(K) : | PN-EN ISO 19458:2007 |
| Próbkę(i) dostarczył: | Michał Dariusz Paruch – osoba upoważniona przez zlecającego |
| Data i godzina przyjęcia próbki(ek) do badań: | 02.07.2024 r. godz. 10 ¹⁵ |
| Temperatura wewnątrz termotorby ^(K) : | Brak pomiaru (brak termometru, transport próbki w torbie izotermicznej z wkładem lodowym) |
| Kod próbki(ek): | 670/SW |
| Data wykonania badania: | 02.07. ÷ 07.07.2024r. |
| Opis i stan próbki(ek): | |
| Próbkę dostarczono w naczyniu(ach): | OL PSSE w Suwałkach |
| Naczynia oznakowano napisem ^(K) : | 1/67/HK/2001P/2024/1/S |
| Stan próbki(ek): | bez zastrzeżeń |

^(K) Dane dostarczone przez klienta.

Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyniku.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Kod próbki | | | | | 670/SW |
|---|---|----------------------------------|-----------|---|--|
| Miejsce/ punkt pobrania próbki ^(K) | | | | | Kąpielisko Plaża POSTiW nad jez. Necko, 16-300 Augustów (środek pomostu) |
| Rodzaj próbki wody ^(K) | | | | | Woda z kąpieliska |
| Lp. | Parametr | Norma/ Procedura badawcza | Jednostki | Wartości parametryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 255) | Wynik badania |
| 1. | Liczba Escherichia coli w 100 ml | PN-ISO 9308-1:1999 ¹⁾ | jtk | ≤1000 | obecne w liczbie mniejszej niż 3 |
| 2. | Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | jtk | ≤400 | szacunkowa liczba 6 [2:15] ²⁾ |

¹⁾ Norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające jej stosowanie.²⁾ Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności P= 95% i dla współczynnika rozszerzenia k = 2 obliczona wg PN-ISO 29201 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Karolina Wojciechowska

07.07.2024r.

Pieczęćka, data i podpis osoby autoryzującej

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek(i).
- Wyniki badań odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek(i).
- Klient ma prawo złożenia skargi.
- Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KONIEC