



AB 530

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SUWAŁKACH ODDZIAŁ LABORATORYJNY Sekcja Badań Żywności i Wody 16-400 Suwałki, ul. Utrata 9 A tel.: 87 565 28 60 fax 87 565 28 61 e-mail: psse.suwalki@sanepid.gov.pl		
SPRAWOZDANIE Nr SWŻ.9051.793.2025 Z BADAŃ WODY	Suwałki, data 25.08.2025 r.	strona/stron 1/1

Nazwa i adres klienta^(K): **CENTRUM SPORTU I REKREACJI W AUGUSTOWIE**
ul. H. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów

Nazwa i adres urzędu wodociągowego / indywidualnego ujęcia wody z którego pobrano próbkę(i) ^(K) :	Kąpielisko BIELNIK nad jeziorem Necko w Augustowie, 16-300 Augustów
wg danych podanych przez klienta w zleceniu Nr:	RPW/3119/2025 P z dnia 23.05.2025 r. – e-mail
Plan pobierania próbek(ek) ^(K) :	Zgodnie z harmonogramem z dnia 23.05.2025 r. – e-mail
Data i godzina pobrania próbki(ek) ^(K) :	19.08.2025 r. godz. 8⁴⁰
Próbkę(i) pobrał ^(K) :	Michał Dariusz Paruch – osoba uprawniona, posiadająca Zaświadczenie Nr 29/2025 z dnia 14.04.2025 r. wydane przez Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, uprawniające do pobierania próbek wody
Metoda pobierania próbki(ek) ^(K) :	PN-EN ISO 19458:2007 Zał. Nr 4 IT-70 wydanie 4 z dnia 16.01.2020 r. OL PSSE Suwałki
Próbkę(i) dostarczył ^(K) :	Michał Dariusz Paruch – Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
Data i godzina przyjęcia próbki(ek) do badań:	19.08.2025 r. godz. 11³⁰
Temperatura wewnątrz termotorby ^(K) :	Brak pomiaru (brak termometru w termotorbie)
Kod próbki(ek):	916/SW/25
Data wykonania badania:	19.08. ÷ 23.08.2025 r.
Opis i stan próbki(ek):	
Próbkę(i) dostarczono w naczyniu(ach):	OL PSSE w Suwałkach
Naczynia oznakowano napisem ^(K) :	Bielnik, zgodnie z dołączoną etykietą
Stan próbki(ek):	bez zastrzeżeń temperatura próbki: +17,3°C

^(K) Dane dostarczone przez klienta. Laboratorium nie odpowiada za informacje podane przez klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyniku.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Kod próbki					916/SW/25
Miejsce i punkt pobrania próbki ^(K) :					Kąpielisko BIELNIK nad jeziorem Necko w Augustowie 16-300 Augustów - środek kąpieliska
Rodzaj próbki wody ^(K) :					Woda z kąpieliska
Lp.	Badana cecha / metoda	Dokument odniesienia	Jednostki	Wartości parametryczne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 255)	Wynik badania
1.	Liczba paciorkowców kałowych (enterokoków) w 100 ml <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	≤400	31 [18; 54] ²⁾
2.	Liczba Escherichia coli w 100 ml <i>Metoda filtracji membranowej</i>	PN-ISO 9308-1:1999 ¹⁾	jtk	≤1000	0

¹⁾ Norma wycofana przez PKN, laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające jej stosowanie.

²⁾ Niepewność rozszerzona wyniku badań przy poziomie ufności P= 95% i dla współczynnika rozszerzenia k = 2 obliczona wg PN-ISO 29201 dotyczy wyłącznie badań, nie obejmuje etapu pobierania próbek.

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Karolina Wojciechowska

.....25.08.2025 r.....
Pieczęć, data i podpis osoby autoryzującej

- Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek(i). Etapy te mogą mieć wpływ na ważność wyników badań.
- Wyniki badań odnoszą się do otrzymanych i badanych próbek(i).
- Klient ma prawo złożenia skargi.
- Bez pisemnej zgody PSSE w Suwałkach sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

KONIEC